

Wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła

3. Moduł centralnego ogrzewania - Zestawienie urządzeń					
Numer urządzenia	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	DN	Ilość	producent
Strona niskoparametrowa :					
3A05	Czujnik temperatury wody instalacyjnej	5277-2	-	1	Samson
3A07	Zawór trójdrogowy mieszający	3260 Kvs 25,00 m ³ /h	40	1	Samson
	Siłownik zaworu trójdrogowego	5824-20		1	Samson
3P02	Pompa obiegowa c.o.	Stratos 40/1-8	40	1	Wilo
	Łącznik amortyzacyjny do pomp			1	
3M02	Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurką syfon.	M100 / 0-1.0 MPa	-	7	Wika
3T02	Termometr techniczny	T100 / 0 - 100°C / R-80	-	6	Wika
3F02	Filtr magnetyczny gwintowany - 600 oczek/cm ²	IFM-65	65	1	
3Z02	Zawór zwrotny gwintowany	Socla 601	65	1	Socla
3G03	Zawór kulowy gwintowany	PN10	25	3	Perfexim
3G04	Zawór kulowy gwintowany	PN10	65	6	Socla
3G05	Zawór kulowy gwintowany	PN10	40	3	Perfexim
3RO	Rozdzielacz		125	2	
3R01	Zawór równoważący	STAD	20	1	IMI
3R02	Zawór równoważący	STAD	50	1	IMI
3R03	Zawór równoważący	STAD	32	1	IMI

Węzeł wykonany zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE

Rurociągi kompaktowego węzła ciepłego:

strona wysokoparametrowa:

rury stalowe czarne bez szwu

strona niskoparametrowa - obieg :

rury stalowe czarne bez szwu