# CP1

CENTALA PRZEWIETRZANIA np. CP–03, 4 GRUPY (4X6A) lub równoważna




# CP2

CENTALA PRZEWIETRZANIA np. CP–03, 4 GRUPY (4X6A) lub równoważna




# CP3

CENTALA PRZEWIETRZANIA np. CP–03, 4 GRUPY (4X6A) lub równoważna




# CP4

CENTALA PRZEWIETRZANIA np. CP–03, 4 GRUPY (4X6A) lub równoważna




UWAGA!
Bość centralek zweryfikować z mocą dobranych silowników.
Typ wyjść centralki (230 lub 24V) uzgodnić po wyborze konkretnych silownikòw.

**Temat inwestycji:**

**Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem,**
**przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zapleczem dydaktycznym,**
**budowa łącznika między budynkami,**
**budowa muru oporowego, dróg wewnętrznych,**
**drogi pożarowej i 57 stanowisk postojowych przy Zespole Szkół Ponadginnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońska 90, w Kielcach**

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami brand
2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegółowiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Beata Mazurek - Architekt
ul. Górna 19A/10 25-413 Kielce,
tel. 600 37 32 37
Beata Mazurek Architekci

| | |
|---|---|
| Temat: | **Etap 1: Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadginnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 90 w Kielcach** |
| Adres: | **ul. Jagiellońska 90, 25-734 w Kielcach, dz. nr ewid 555, 554/1, obręb 0015** |
| Inwestor: | Zespół Szkół Ponadginnazjalnych Nr1 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce |
| Tytuł rys.: | SCHEMAT CENTRALKI PRZEWIETRZANIA - HALA |
| Fazа: | PROJEKTBUDOWLANY+USZczOLOWIENIE Skala: - - - Data: |
| Branża: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr upr. Podpis 03. 2018 |
| Projektował: | mgr inż. Marek Alf SWK/0056/PROE/14 Nr rys. |
| Opracował: | mgr inż. Iwona Situ - - |
| Sprawdził: | mgr inż. Jarosław Kokera 1921/870 E13 |